(Laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux par arrêté ministériel) Accréditation n°1-1810

Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

haute saône LE DÉPARTEMENT

COMMUNE BOULT

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET D' HYDROLOGIE

8 Grande Rue

70190 BOULT

Unité de gestion	30	AD. COM. BOULT				
Point surveillance	1406	BOULT RESEAU CHANOIS				
Commune prélèvement	BOULT					
Destinataires	ARS DT 70 - COMMUNE					
Préleveur	LDVH	Date Prél	20/06/2017	Heure Prél	12:15	
Date début analyse	20/06/2017	Date Récept	20/06/2017	Heure Récep	14:30	

RAPPORT D'ESSAI **HY1725-2154**

Analyse de **Type P1**

Numéro d'échantillon: 72

Lieu exact prélèvement	2 Bis Rue de la Tuilerie, Mme BARTHE Céline
Eau	TRAITEE

MESURES IN SITU réalisées par le préleveur

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Prélèvement	FD T 90-520	FSP/SC			
#	Chlore libre	NF EN ISO 7393-2	0,27	mg/L	/	/
#	Chlore total	NF EN ISO 7393-2	0,27	mg/L	/	/
#	Température	Détermination T°C v2	17,3	°C	/	25

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Microorganismes à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	1	/ml	/	/
#	Microorganismes à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	1	/ml	/	/
#	Coliformes	NF EN ISO 9308-1	<1	/100 ml	/	0
#	E.coli	NF EN ISO 9308-1	<1	/100 ml	0	/
#	Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2	<1	/100 ml	0	/

EXAMEN CHIMIQUE P1

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités Code de santé publique	
				Limites	Références

RAPPORT D'ESSAI **HY1725-2154**

Analyse de **Type P1**

	Aspect	Qualitative	normal			
	Couleur	Qualitative	aucune			
	Odeur	Qualitative	nulle			
#	pH	NF EN ISO 10523	7,5	pH		[6,5 ; 9,0]
#	T°C prise pH et conductivité	Détermination T°C v2	15,9	°C		
#	Conductivité corrigée à 25 °C	NF EN 27888	349	µS/cm		[200 ; 1100]
#	Turbidité	NF EN ISO 7027	<0,50	NFU		2,0 (*0,5)
#	TH	NF T 90-003	18.0	°F		
#	TAC	NF EN ISO 9963-1	17.2	°F		
#	Ammonium (NH4)	NF T 90-015-2	<0.05	mg/L		0,10
#	Nitrites(NO2)	NF EN 26777	<0.020	mg/L	0.50	
#	Chlorures	NF EN ISO 10304-1	3.3	mg/L		250
#	Nitrates (NO3)	NF EN ISO 10304-1	<2.5	mg/L	50	
#	Sulfates	NF EN ISO 10304-1	3.6	mg/L		250
#	COT	NF EN 1484	<0.50	mg/L		2.0

CONCLUSION GENERALE

L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires pour une eau destinée à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés - EAU CONFORME.

Dossier validé le 26/06/2017 La Responsable Qualité

Imprimé le : 26/06/2017 B. GATINEAU

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) référencé(s) ci-dessus. L'accréditation COFRAC atteste uniquement la compétence des laboratoires pour les essais ou analyses couvertes par l'accréditation identifiés par le symbole (#).Les commentaires et conclusions, autres que les comparaisons aux exigences de qualité, les avis simples sur la qualité de l'échantillon et normatifs, ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC. Ils ne sont accrédités que si tous les paramètres concernés le sont aussi.
Références : Arrêté du 11 janvier 2007 (LQ et RQ des eaux brutes et eaux destinées à la consommation humaine) Annexe I. Pour déclarer ou non la conformité aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

29, rue Lafayette - BP 296 - 70006 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 95 77 70 - Télécopie : 03 84 95 77 71 - email : ldvh@haute-saone.fr