

Vesoul, le 23 janvier 2018

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE BOULT
 MAIRIE

70190 BOULT

**Contrôle sanitaire des
 EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
 AD. COM. BOULT**

Les analyses sont effectuées par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie de Vesoul
 et/ou CARSO - laboratoire santé environnement hygiène de Lyon.

Prélèvement	Type	Code	Nom
Unité de gestion		00075129	
Installation		0030	AD. COM. BOULT
Point de surveillance	UDI	002753	BOULT RESEAU CHANOIS
Localisation exacte	P	0000001406	BOULT RESEAU CHANOIS
Commune		Mme SARBACH Fanny - 8 A rue de France	BOULT

Prélevé le : mardi 14 novembre 2017 à 11h45
 par : LABORATOIRE DE VESOUL
 Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	11,9 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,05 mg/LCl2				
Chlore total	0,10 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00078840

Référence laboratoire : HY1746-4136/1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	1 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	2,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

INFORMATION DU PUBLIC : la conclusion sanitaire doit être affichée dans les 2 jours après réception (code de la santé publique)

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00078840

Référence laboratoire : HY1746-4136/1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unitépH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	320 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00075129)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

Pour le Directeur général,
La Cheffe de l'Unité Territoriale Santé-Environnement,



Audrey JAOUEN